


MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO

ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 19 marzo 2015

PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO - ORISTANO


ALLEGATO P.01 COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO

REVISIONE	DEL	MOTIVO
REV.00	01/07/2024	PRIMA EMISSIONE

 ATS Sardegna Azienda Tutela Salute ASSL Oristano	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	P.01	COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 2 a 7	


SOMMARIO

INDICE DELLE REVISIONI	3
PROCEDURA	4
1. SCOPO.....	4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
3. COMPETENZE.....	4
4. MODALITÀ OPERATIVE.....	4
4.1 COORDINATORE DELLE EMERGENZE DI REPARTO	4
4.2 AAC.....	5
APPENDICE A - CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI SECONDO LA GRAVITÀ	7

 ATS Sardegna Azienda Tutela Salute ASSL Oristano	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	P.01	COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 3 a 7	

INDICE DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	MOTIVO
REV.00	01/07/2024	PRIMA EMISSIONE

 ATS Sardegna Azienda Tutela Salute ASSLOristano	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	P.01	COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 4 a 7	

PROCEDURA

1. SCOPO

La presente procedura stabilisce i comportamenti che gli addetti antincendio di compartimento devono mettere in atto in caso di emergenza.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura riguarda tutti gli addetti antincendio di compartimento presenti all'interno delle aree della struttura sanitaria.

3. COMPETENZE

Gli AAC devono essere presenti nel proprio compartimento H24 per 365 giorni anno con un numero di addetti definito dalla normativa di riferimento, così come individuato nell'Allegato A.03 Calcolo del numero di addetti antincendio.

Gli AAC svolgono i compiti previsti dal PE. Nello specifico tra i membri della squadra di supporto vengono individuate le figure di:

- coordinatore delle emergenze di reparto;
- addetto alla gestione delle emergenze.

L'AAC deve:


- essere debitamente formato;
- aver conseguito idoneità tecnica;
- conoscere il piano delle emergenze e le specifiche procedure attuative;
- conoscere e avere accesso a tutti i locali del proprio compartimento/reparto;
- conoscere la tipologia e l'ubicazione delle attrezzature e dei sistemi di protezione antincendio;
- conoscere i nominativi degli addetti di comparto del proprio blocco.

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1 COORDINATORE DELLE EMERGENZE DI REPARTO

In caso di incendio o di pericolo generico accertato è necessario che le azioni da seguire vengano coordinate da un'unica persona, alla quale devono arrivare il maggior numero di informazioni possibili sull'evento e che sia in grado di prendere le opportune decisioni operative.

Tutte le operazioni inerenti l'evacuazione saranno coordinate dal DIRETTORE DEL REPARTO O DAL COORDINATORE INFERMIERISTICO. In assenza di queste due figure, soprattutto nei reparti H24, tale ruolo sarà ricoperto da un ADDETTO ALLE EMERGENZE opportunamente indicato nella turnistica di reparto.

 ATS Sardegna Azienda Tutela Salute ASSL Oristano	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	P.01	COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 5 a 7	

Procedure di allarme ed evacuazione:

In caso di incendio o di pericolo generico accertato il **COORDINATORE DELLE EMERGENZE DI REPARTO** deve:

- Immediatamente rispondere alla segnalazione di ALLARME;
- Individuare la zona d'intervento:
 - attraverso le indicazioni verbali ricevute dagli **ADDETTI ALLE EMERGENZE**;
 - controllando la centralina dell'impianto d'allarme (con il supporto degli **ADDETTI ALLE EMERGENZE**).
- Ricevute le indicazioni, valutare l'entità del pericolo
- **COORDINARE LE OPERAZIONI DI EMERGENZA**
 - Rimane in contatto telefonico con il **CENTRO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE** per eventuali indicazioni da fornire indicazioni agli **ADDETTI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI** circa la disattivazione eventuale delle forniture energetiche attraverso l'azionamento dei pulsanti di emergenza o degli interruttori generali dei quadri elettrici, o chiudendo le valvole generali di piano degli impianti di erogazione dei gas medicinali o circa eventuali altre necessità imposte dall'emergenza;
- **COORDINARE L'ESODO DELLA ZONA DI COMPETENZA**;
 - Controllando il deflusso ordinato delle persone presenti;
 - Verificando il completo esodo degli ambienti;
 - Fornire indicazioni per l'evacuazione sino al luogo sicuro previsto per reparto/piano;

Alla fine dell'evacuazione locale il **COORDINATORE DELLE EMERGENZE DI REPARTO** verifica che tutte le persone presenti si trovino nel luogo individuato, attraverso le indicazioni degli **ADDETTI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SAVA)**.

4.2 AAC


Nella gestione delle emergenze incendio l'AAC ha compiti fondamentali nello specifico:

in caso di **INCENDIO MINORE o di CATEGORIA 1¹**, dovrà:

- se la condizione accertata non è pregiudizievole per la sua sicurezza, realizzare l'opera di spegnimento/controllo del principio di incendio se ritiene sia possibile e non pericoloso:
 - Utilizzando i mezzi a disposizione (estintori, materiale di emergenza in dotazione);
 - Allontanando i materiali infiammabili e/o combustibili dal luogo del pericolo;
 - Aerando il locale (aprendo le finestre) per lo sfogo di eventuali fumi;
 - Chiudendo le porte tagliafuoco dell'area interessata.
- avvisare, direttamente o chiedendo aiuto alle persone sul posto, il **COORDINATORE DELLE EMERGENZE e CHIAMARE IL CENTRO GESTIONE EMERGENZE** per indicare l'entità del pericolo e la necessità di ulteriori aiuti per l'intervento in sicurezza;

in caso di **INCENDIO DI CATEGORIA 2-3** dovrà:

¹ Vedi Appendice A

 ATS Sardegna Azienda Tutela Salute ASSLOristano	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	P.01	COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 6 a 7	

- Provvedere alla segnalazione tramite **CHIAMATA AL CENTRO DI GESTIONE EMERGENZE** che provvederà ad inviare nel reparto la squadra di supporto formata dagli **ADDETTI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SAVA)**;
- Supporta l'esodo della zona di competenza;
 - Controllando il deflusso ordinato delle persone presenti;
 - Verificando il completo esodo degli ambienti;


in caso di **ALLARME GENERALE**, deve:

- Supportare l'esodo della zona di competenza;
 - controllando il deflusso ordinato delle persone presenti;
 - verificando il completo esodo degli ambienti;

In caso di intervento del soccorso pubblico gli **AAC**, se necessario, forniscono le informazioni necessarie ai servizi di soccorso esterni (ubicazione degli estintori, dell'interruttore generale dell'energia elettrica, delle uscite di sicurezza, ecc).

Altri compiti degli **AAC** preventivamente incaricati dal Datore di lavoro, sono quelli di porre in atto una continua vigilanza nel reparto di competenza e segnalare al proprio Datore di lavoro o al **Responsabile della Struttura**:

- eventuali ostruzioni delle vie di fuga;
- l'asportazione dei cartelli di sicurezza e delle lampade che costituiscono l'impianto di illuminazione di emergenza;
- eventuali manomissioni di ogni genere sugli impianti antincendio, e loro effettiva fruibilità;
- la presenza di materiali e sostanze infiammabili in prossimità di fonti di calore;
- la presenza di apparecchiature elettriche non autorizzate, violazione delle prescrizioni antincendio.

 ATS Sardegna Azienda Tutela Salute ASSL Oristano	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	P.01	COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 7 a 7	

APPENDICE A - CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI SECONDO LA GRAVITÀ

In funzione della gravità gli incendi, nel PE, gli incendi vengono classificati secondo la seguente:

CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE	ESEMPI
INCENDI MINORI	Piccoli focolai d'incendio.	Incendio di un cestino portarifiuti. Incendio di materiale isolato senza pericolo di propagazione.
INCENDI DI CATEGORIA 1	Incendi localizzati con scarsa probabilità di propagazione.	Incendio di apparecchiature elettriche quali computer, stampanti, quadri elettrici.
INCENDI DI CATEGORIA 2	Incendi con possibilità di propagazione.	Incendi di arredi, strutture, tendaggi.
INCENDI DI CATEGORIA 3	Incendio generalizzato.	Incendio in fase di propagazione con interesse di tutto l'ambiente coinvolto.

○