

## MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO


ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 19 marzo 2015

**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO - ORISTANO**

**ALLEGATO P.10**


**MODALITÀ DI STOCCAGGIO DEI LIQUIDI INFIAMMABILI**

| REVISIONE | DEL        | MOTIVO          |
|-----------|------------|-----------------|
| REV.00    | 01/07/2024 | PRIMA EMISSIONE |

|  |   |   |            |            |
|--|---|---|------------|------------|
|  <b>ASL Oristano</b><br>Azienda socio-sanitaria locale | MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO |   |            |            |
|  | P.10  | Modalità di stoccaggio dei liquidi infiammabili | REV.00     | 01/07/2024 |
|  |   |   | Pag. 2 a 7 |            |


## SOMMARIO

|   |   |
|---|---|
| INDICE DELLE REVISIONI .....  | 3   |
| PROCEDURA .....   | <b>ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.</b> |
| 1. SCOPO .....  | 4   |
| 2. CAMPO DI APPLICAZIONE .....  | 4   |
| 3. RESPONSABILITÀ .....   | 4   |
| 4. PRINCIPALI RISCHI .....  | 4   |
| 5. CONTENUTO .....  | 4   |
| 5.1 PRIMA DELL'USO .....  | 5   |
| 5.2 DURANTE L'USO .....   | 5   |
| 5.3 DOPO L'USO .....  | 5   |
| 6. - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .....  | 6   |
| 7. - RACCOMANDAZIONI E/O MISURE DI EMERGENZA .....  | 6   |
| 8. - ALLEGATI ALLA PROCEDURA .....  | <b>ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.</b> |
| 8.1 SI RIPORTANO ALCUNI POTERI CALORIFICI DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED INFIAMMABILI<br>COMUNEMENTE USATI IN AMBITI OSPEDALIERI. ....  | <b>ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.</b> |
| 8.2 SI RIPORTA LA DICHIARAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DI LIQUIDI INFIAMMABILI<br>ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA, ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI PRIMA SCIA IN<br>OSSERVANZA DEL PUNTO 17.2.4 COMMA 2 DEL D.M. 19/03/2015..... | 7   |

|   |   |   |            |            |
|---|---|---|------------|------------|
|  <b>ASL Oristano</b><br>Azienda socio-sanitaria locale | MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO |   |            |            |
|   | P.10  | Modalità di stoccaggio dei liquidi infiammabili | REV.00     | 01/07/2024 |
|   |   |   | Pag. 3 a 7 |            |

### INDICE DELLE REVISIONI

| REVISIONE | DATA       | MOTIVO          |
|-----------|------------|-----------------|
| REV.00    | 01/07/2024 | PRIMA EMISSIONE |

|  |   |   |            |            |
|--|---|---|------------|------------|
|  <b>ASL Oristano</b><br>Azienda socio-sanitaria locale | MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO |   |            |            |
|  | P.10  | Modalità di stoccaggio dei liquidi infiammabili | REV.00     | 01/07/2024 |
|  |   |   | Pag. 4 a 7 |            |

## 1. SCOPO

L'utilizzo e lo stoccaggio di sostanze e preparati classificati come infiammabili, espone i lavoratori e le strutture aziendali al rischio d'incendio e di esplosione.

Si rende pertanto necessaria la stesura della presente procedura di sicurezza per fornire indicazioni operative per la gestione delle sostanze e dei preparati infiammabili, allo scopo di ridurre le probabilità d'incidenti ed i danni a cose e persone.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura in oggetto si applica per le sostanze e i preparati pericolosi classificati come: comburenti; altamente infiammabili; facilmente infiammabili; infiammabili.

## 3. RESPONSABILITÀ

L'adozione delle indicazioni di sicurezza descritte nel presente documento deve avvenire in maniera sistematica da parte di tutto il personale sanitario (medici, infermieri e personale di supporto), nel rispetto delle specifiche competenze.

Al Dirigente e al Coordinatore Sanitario (Caposala/Capotecnico) dell'U.O. è demandata la verifica periodica che il personale si attenga alle disposizioni contenute nel Documento.

Gli esiti di tale verifica devono essere documentati su adeguato supporto.

## 4. PRINCIPALI RISCHI

L'utilizzo e lo stoccaggio di sostanze e preparati classificati come infiammabili aumenta il livello dei seguenti rischi all'interno dell'attività:


- Esplosioni
- Incendio
- Intossicazione
- Ustioni.

## 5. CONTENUTO

È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

Ogni qualvolta si manipolano sostanze o preparati pericolosi (infiammabili e/o comburenti) è possibile che si generino le condizioni che portino ad incendio o ad un principio di incendio o a una esplosione.

Al fine di evitare o ridurre i rischi connessi all'utilizzo occorre seguire le indicazioni dei paragrafi successivi.

|  |   |   |            |            |
|--|---|---|------------|------------|
|  <b>ASL Oristano</b><br>Azienda socio-sanitaria locale | MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO |   |            |            |
|  | P.10  | Modalità di stoccaggio dei liquidi infiammabili | REV.00     | 01/07/2024 |
|  |   |   | Pag. 5 a 7 |            |

## 5.1 PRIMA DELL'USO

Prima dell'uso occorre seguire le seguenti indicazioni:

- è consentito solamente l'uso di prodotti detenuti all'interno di contenitori con idonea etichetta;
- formare adeguatamente il personale addetto alla manipolazione delle sostanze infiammabili sulle modalità operative e sugli aspetti relativi ai rischi connessi al loro impiego;
- mettere a conoscenza tutto il personale delle procedure di emergenza incendio previste nel piano di emergenza incendio aziendale;
- rendere disponibili sul posto di lavoro le schede di sicurezza di tutti gli infiammabili utilizzati durante il lavoro;
- prendere visione delle informazioni di sicurezza riportate sull'etichetta del prodotto (frasi di rischio, consigli di prudenza) e di quelle riportate sulla relativa scheda di sicurezza (DPI da utilizzare, incompatibilità con altre sostanze ecc.);
- **indossare correttamente i DPI previsti nella scheda di sicurezza e indicati nel Catalogo aziendale dei DPI verificandone preventivamente lo stato di efficienza, la scadenza e seguendo le indicazioni della nota informativa;**
- attivare i dispositivi di protezione collettiva disponibili verificando il loro corretto funzionamento;
- verificare, con particolare attenzione, la presenza e l'efficienza di idonei mezzi di estinzione in tutti i locali in cui sono impiegati e stoccati infiammabili e/o comburenti (verifica a cura del personale addetto all'emergenza incendio); conservare nel locale una quantità di prodotti infiammabili strettamente necessaria all'uso settimanale e comunque in quantità non superiore a 10 litri, tali prodotti dovranno essere stoccati in armadi di sicurezza.


## 5.2 DURANTE L'USO

Durante l'uso occorre seguire le seguenti indicazioni:

- attenersi alle istruzioni di sicurezza e ai consigli di prudenza riportate sull'etichetta del prodotto e/o sulla relativa scheda di sicurezza;
- effettuare il travaso degli infiammabili sotto cappa o in locali adeguatamente ventilati;
- maneggiare con particolare attenzione i contenitori non infrangibili di infiammabili;
- non usare fiamme libere per il riscaldamento delle sostanze infiammabili, utilizzando sistemi alternativi come: riscaldatori elettrici, bagni d'olio, termomanti ecc.;
- in caso di principio di incendio seguire le indicazioni del piano emergenza incendio aziendale, si rammenta che il tentativo di spegnimento del focolaio d'incendio mediante estintore può essere effettuato solamente da personale adeguatamente formato e addestrato (personale addetto all'emergenza incendio).

## 5.3 DOPO L'USO

Dopo l'uso occorre seguire le seguenti indicazioni:

|  |   |   |            |            |
|--|---|---|------------|------------|
|  <b>ASL Oristano</b><br>Azienda socio-sanitaria locale | MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO |   |            |            |
|  | P.10  | Modalità di stoccaggio dei liquidi infiammabili | REV.00     | 01/07/2024 |
|  |   |   | Pag. 6 a 7 |            |


- procedere alla richiusura di tutti i recipienti che contengono le sostanze e preparati infiammabili;
- ricollocare i recipienti utilizzati negli appositi armadi di sicurezza evitando di riporli in scaffalature che contengano prodotti che, in base alle informazioni riportate sulle schede di sicurezza, siano incompatibili;
- procedere alla pulizia dei DPI riutilizzabili e alla loro conservazione secondo le modalità previste dalle note informative e comunque al riparo da prodotti pericolosi procedendo inoltre allo smaltimento dei DPI monouso seguendo le indicazioni delle procedure aziendali in materia di rifiuti.

## 6. - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per effettuare le varie operazioni, utilizzare i dispositivi di protezione individuati nelle schede di sicurezza e derivanti dalle caratteristiche proprie dei liquidi trattati nella presente Procedura Operativa.

## 7. - RACCOMANDAZIONI E/O MISURE DI EMERGENZA

In caso di fuoriuscite accidentali di prodotti pericolosi attenersi a quanto previsto dalla procedura per gli sversamenti.

|  |   |   |            |            |
|--|---|---|------------|------------|
|  <b>ASL Oristano</b><br>Azienda socio-sanitaria locale | MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO |   |            |            |
|  | P.10  | Modalità di stoccaggio dei liquidi infiammabili | REV.00     | 01/07/2024 |
|  |   |   | Pag. 7 a 7 |            |

## APPENDICE A

Si riporta la dichiarazione in relazione alla presenza di liquidi infiammabili all'interno della struttura ospedaliera, allegata alla richiesta di prima scia in osservanza del punto 17.2.4 comma 2 del D.M. 19/03/2015.