

## MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO

ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 19 marzo 2015

### PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO - ORISTANO

#### ALLEGATO A.03 CALCOLO DEL NUMERO DEGLI ADDETTI DELLE SQUADRE ANTINCENDIO

REVISIONE	DEL	MOTIVO
REV.00	01/07/2024	PRIMA EMISSIONE

\

**SOMMARIO**

INDICE DELLE REVISIONI ..... 3


1.   PREMESSA ..... 4

2.   NUMERO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO APPARTENTENTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO ..... 4

    2.1   DATI DI INGRESSO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

    2.2   CALCOLO DEL NUMERO COMPONENTI SQUADRA AGGIUNTIVA (DEDICATA)..... 7

    2.3   RISULTATI.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

 <b>ASL Oristano</b> Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.03	CALCOLO DEL NUMERO DEGLI ADDETTI DELLE SQUADRE ANTINCENDIO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 3 a 7	

### INDICE DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	MOTIVO
REV.00	01/07/2024	PRIMA EMISSIONE

## 1. PREMESSA

Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 19 marzo 2015, per rispettare i disposti della regola tecnica di prevenzione incendi deve essere predisposto un idoneo numero di addetti antincendio distinti in addetti di compartimento e componenti della squadra antincendio dedicata.

Gli addetti antincendio vengono suddivisi in due categorie:

- addetti di compartimento;
- addetti della squadra aggiuntiva.

## 2. NUMERO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO

I valori di riferimento per definire il numero degli addetti di compartimento che garantiscono presenza continuativa h 24 sono definiti dalla tabella 1 del Titolo V del DM 19/03/2015.

<div>numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento</div> <div>numero minimo di addetti di compartimento presenti H24</div>	oltre 25 fino a 50	oltre 50 fino a 100	oltre 100
strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 25 posti letto;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;
strutture che erogano prestazioni in regime residenziale	almeno 1	almeno 2	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;


TABELLA 1

Nella nota Protocollo 0012580 del 28/10/2015 vengono forniti chiarimenti circa l'applicazione della tabella cui sopra. Nella nota si chiarisce che per compartimento si deve intendere quello di superficie massima ammessa dalla stessa regola tecnica e, pertanto, il numero minimo di addetti di compartimento viene così determinato:

- almeno 1 ogni 1500 m<sup>2</sup> di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo D1;
- almeno 1 ogni 1000 m<sup>2</sup> di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo D2.

**ADDETTI DI COMPARTIMENTO PRESENTI h24**

BLOCCO	PIANO	REPARTO	POSTI LETTO	NUMERO DI ADDETTI NECESSARI	NUMERO DI ADDETTI FORMATI
P	7°	DIREZIONE SANITARIA DIP. AMMINISTRATIVO PROFESSIONI SANITARIE	NON PREVISTI	NON PREVISTI	
	6°	NEUROLOGIA OTORINO	NON PREVISTI	NON PREVISTI	
	5°	PEDIATRIA	10	1	3
	4°	GINECOLOGIA OSTETRICIA	49	2	14
	3°	AMBULATORI VARI	NON PREVISTI	NON PREVISTI	
	2°	ORTOPEDIA	30	2	10
	1°	CARDIOLOGIA	12	1	8
		EMODINAMICA UTIC,SALE PARTO	NON PREVISTI	NON PREVISTI	
	0	DIALISI	20	1	
		UROLOGIA	12	1	2
		AMBULATORI VARI 118 TICKET AMBULATORIO ORTOPEDIA SERVER ANATOMIA PATOLOGICA, CAPPELLA URP, CUP, CALL-CENTER	NON PREVISTI	NON PREVISTI	3
	-1°	ARCHIVIO CENTRALE ERMICA CAMERE MORTUARIE, SALA AUTOPTICA EX LAVANDERIA LOCALI TECNICI MAGAZZINO GENERALE MAGAZZINO FARMACEUTICO LOCALI IMPRESA PULIZIE	NON PREVISTI	NON PREVISTI	
	M	2°	ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGIA	26	2
1°		MEDICINA INTERNA	39	2	4
0°		PSICHIATRIA NEURORRIABILITAZIONE	29	2	20
- 1°		SPOGLIATOIO	NON PREVISTI	NON PREVISTI	
DEA	2°	REPARTO OPERATORIO	NON PREVISTI	NON PREVISTI	3
	1°	RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA	5	1	14
	0°	PRONTO SOCCORSO DEA RADIOLOGIA	NON PREVISTI	NON PREVISTI	9
	- 1°	MAGAZZINO E LOCALI DA DESTINARE	NON PREVISTI	NON PREVISTI	
D	1°	NEFROLOGIA E DIALISI	21	1	13
L	2°	LABORATORIO ANALISI	NON PREVISTI	NON PREVISTI	4
	1°	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	NON PREVISTI	NON PREVISTI	11
	0°	FARMACIA OSPEDALIERA	NON PREVISTI	NON PREVISTI	2
O	1°	DAY HOSPITAL	NON PREVISTI	NON PREVISTI	

 <b>ASL Oristano</b> Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.03	CALCOLO DEL NUMERO DEGLI ADDETTI DELLE SQUADRE ANTINCENDIO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 6 a 7	

<b>S</b>	0°	STUDI ONCOLOGIA SIT	NON PREVISTI	NON PREVISTI	
	-1°	LOCALI TECNICI, ARCHIVIO CARTELLE	NON PREVISTI	NON PREVISTI	
	0	AMBULATORI DIABETOLOGIA	NON PREVISTI	NON PREVISTI	
	-1°	SALE RIUNIONI	NON PREVISTI	NON PREVISTI	
		GUARDIA MEDICA	NON PREVISTI	NON PREVISTI	
<b>UFFICI</b>	0	SC SERVIZIO TECNICO	NON PREVISTI	NON PREVISTI	1
	0	AMBULATORI GINECOLOGIA	NON PREVISTI	NON PREVISTI	

### **LEGENDA DEI COLORI**

NON CONFORME	
PARZIALMENTE CONFORME	
CONFORME	

### 3. NUMERO COMPONENTI SQUADRA DI SOCCORSO

Il numero di addetti componenti squadra aggiuntiva si desume dalla seguente formula:

$$(A + B + C) \cdot D$$

Dove i coefficienti si ricavano dalle tabelle di seguito riportate in funzione dei dati di input seguenti:

- 249 posti letto;
- oltre 32 m di altezza antincendio;
- compartimentazione effettiva entro i 2.000 m<sup>2</sup>;
- scale di tipo non protetto.

compartimento antincendio	fino a 2000 m <sup>2</sup>	oltre 2000 fino a 4000 m <sup>2</sup>	oltre 4000 fino a 8000 m <sup>2</sup>	oltre 8000 fino a 15000 m <sup>2</sup>	oltre 15000 m <sup>2</sup>
valore di A	0	1.0	2.0	3.0	4.0

TABELLA 2

altezza antincendio	monopiano	fino a 8 m	oltre 8 fino a 24 m	oltre 24 fino a 32 m	oltre 32 m
valore di B per scale non protette	0	0.5	1.0	2.0	3.0
valore di B per scale almeno protette	0			0.3	1.0

TABELLA 3

numero di posti letto complessivi	oltre 25 fino a 100	oltre 100 fino a 200	oltre 200 fino a 500	oltre 500 fino a 1000	oltre 1000 fino a 1500 <sup>52</sup>	oltre 1500 <sup>53</sup>
valore di C	1	2	4	5	8	10

TABELLA 4

Per quanto riguarda il coefficiente D:

- in caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all'intera attività, il valore da adottare è 0,5;
- negli altri casi è 1,0.

Pertanto, al momento la struttura dovrà garantire numero di componenti della squadra aggiuntiva pari a sei.

$$(0 + 2 + 4) \cdot 1 = 7$$